

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

平成27年度

・埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類	(単位)	H27						H28						合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
廃プラスチック類	(t/月)													
金属くず	(t/月)													
ゴムくず	(t/月)													
ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず	(t/月)	0.06	0.36	29.95	0	0.34	2.97	0.41	0	3.33	1.4	0.08	0	38.90
がれき類	(t/月)													0.00

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	1	1	2	0	0	2	0	0	1	2	0	0	9
安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の付着又は混入が認められた日													
展開検査の場所	別紙の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は三ヶ月に1回以上測定)  
[規12条の7の3第6号ホ及びへ]

BOD(生物化学的酸素要求量):基準値1リットルにつき20mg以下)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所												
採取日	4/17	5/14	6/19	7/17	8/25	9/24	10/22	11/19	12/16	1/25	2/18	3/11
分析結果が得られた日	4/24	5/20	6/26	7/23	8/31	9/30	10/28	11/25	12/22	2/1	2/24	3/23
測定結果:BOD ※2 mg/l	0.016	0.003	0.006	0.0076	0.0073	0.0048	0.007	0.0039	0.014	0.019	0.065	0.001
測定結果:COD ※2 mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異常の有無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
必要な措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
講じた措置の内容	該当なし											

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	1~4	1~2	1~6	1~4	1	1~5	1~3	2~7	1~5	4~9	1~6	1~5
点検日/異常の有無	6~11	3~9	8~13	6~11	3~8	7~12	5~10	9~14	7~12	11~16	8~13	7~12
	13~18	11~16	15~20	13~18	10~15	14~19	12~17	16~21	14~19	18~23	15~20	14~19
	20~25	18~23	22~27	20~25	17~22	21~26	19~24	23~28	21~26	25~30	22~27	21~26
	27~30	25~30	29~30	27~31	24~29	28~30	26~31	30	28~31		29	28~31
					31							
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	該当なし											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ホ及びへ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙の通り ※1	
採取日	別紙2の通り ※4	
分析結果が得られた日	"	
分析結果	"	
異常の有無	無	
講じた措置の内容	無	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	平成27年7月1日
残余容量(m)	727m

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 いずれかを記載すること。
- ※3 異常があった場合に別紙に詳細を記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

## (別紙2)〔法第8条の4(閲覧用記録簿)〕

平成27年度

作成日

(平成28年3月31日)

## 水質検査結果〔安定型最終処分場〕

水質の区分		地下水		浸透水
採取場所の略称	基準値 (1ℓあたり)	廃棄物最終処分場 場内観測井(下流)	廃棄物最終処分場 場内観測井(上流)	廃棄物最終処分場
採取年月日		平成28年3月11日	平成28年3月11日	平成28年3月11日
分析結果が得られた日		平成28年3月25日	平成28年3月25日	平成28年3月25日
1 アルキル水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
2 総水銀	0.0005mg以下	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
3 カドミウム	0.01mg以下	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
4 鉛	0.01mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
5 六価クロム	0.05mg以下	0.02 mg/ℓ未満	0.02 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
6 砒素	0.01mg以下	0.054 mg/ℓ	0.001 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
7 全シアン	検出されないこと	不検出	不検出	0.1 mg/ℓ未満
8 PCB	検出されないこと	不検出	不検出	0.0005 mg/ℓ未満
9 トリクロロエチレン	0.03mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
10 テトラクロロエチレン	0.01mg以下	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
11 ジクロロメタン	0.02mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
12 四塩化炭素	0.002mg以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
13 1,2-ジクロロエタン	0.004mg以下	0.0004 mg/ℓ未満	0.0004 mg/ℓ未満	0.0004 mg/ℓ未満
14 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
15 1,2-ジクロロエチレン	0.04mg以下	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満	0.004 mg/ℓ未満
16 1,1,1-トリクロロエタン	1mg以下	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
17 1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg以下	0.0006 mg/ℓ未満	0.0006 mg/ℓ未満	0.0006 mg/ℓ未満
18 1,3-ジクロロプロペン	0.002mg以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
19 ベンゼン	0.01mg以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
20 チウラム	0.006mg以下	0.0006 mg/ℓ未満	0.0006 mg/ℓ未満	0.0006 mg/ℓ未満
21 シマジン	0.003mg以下	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満	0.0003 mg/ℓ未満
22 チオベンカルブ	0.02mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
23 セレン	0.01mg以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
24 1,4-ジオキサン	0.05mg以下	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
25 塩化ビニルモノマー	0.002mg以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満